



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 04.04.2018 r.

DZPZ-530- Zp/26/PN-20/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Serwisowanie i naprawa central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej (chłodniczych) zamontowanych na obiektach szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Jaka jest wydajność central wentylacyjnych ? Ewentualnie proszę o dokładne określenie modeli central: MISTRAL, VTS, HAIER, VERSO-KOMFOVENT oraz GEA.

Odpowiedź: Mistral 600 P z rekuperatorem produkcji firmy Pro-vent,

VTS model Ventus Vs 10-VS 650,

układ VRF marki HAIER o mocy 15 Kw i 8 Kw

KOMFOVENT typ VERSO R 2500

Pytanie 2

Jaka jest moc agregatów wody lodowej ?

Odpowiedź: Daikin - 56 Kw, Clint - 42 Kw

Pytanie 3

Gdzie zainstalowane są urządzenia (np. dach) i czy jest do nich dojście ? Czy jest konieczność wynajmu windy ?

Odpowiedź: Urządzenia zamontowane są na dachu, nie ma potrzeby korzystania ze windy.