



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 07.06.2022r.

DZPZ-530- Zp/21/TP/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Rozbudowa instalacji tlenu medycznego na oddziale infekcyjno-internistycznym wraz z dodatkowym przyłączem tlenu medycznego na terenie Szpitala przy ul. Batorego 4 - Zp/21/TP/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Jeśli w salach chorych są sufity podwieszane pełne z g-k, to w jaki sposób Wykonawca ma montować rurociągi nad tym sufitem do stropu? Czy należy ten sufit częściowo rozebrać (zniszczyć), a po wykonaniu prac związanych z układaniem rurociągów, ponownie uzupełnić płytami g-k, zaszpachlować i pomalować? Prace te będą bardzo czasochłonne i kosztowne.

Czy Zamawiający dopuści w salach chorych zamiast powyższych prac, prowadzenie rurociągów w korytach tuż pod istniejącym sufitem podwieszanym pełnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza ułożenie rurociągów tlenowych w korytach pod istniejącym sufitem podwieszanym z g-k.

***Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński***

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Dorota Piekarczyk
nr telefonu: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742