



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wałbrzych 17.02.2017 r.

DZPZ-532-Zp/16/PN-15/17

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu polegającą na wykonaniu klimatyzacji pomieszczeń” – Zp/16/PN-15/17.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

1. W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określa, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi podział i pozostawienie istniejącej klimatyzacji na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej oraz Wykonanie układu klimatyzacyjnego w oparciu o system Multi Split na Oddziale Ratunkowym. Czy istnieje możliwość przekazania części rysunkowej tak, jak napisano w dalszej części, bądź przedstawienia ilości pomieszczeń oraz ich powierzchni celem umożliwienia ustalenia ilości oraz mocy zaproponowanych urządzeń w systemie Multi Split ? Prosimy również o podanie lokalizacji nowej jednostki/ jednostek zewnętrznych oraz przybliżoną odległość od najdalej usytuowanego pomieszczenia, w którym ma się znajdować jednostka wewnętrzna. Prosimy też o informację dotyczącą odprowadzenia skroplin – dokąd mają zostać odprowadzone.

Odp. Wykaz pomieszczeń:

1/ Sala obserwacyjna: kubatura	54 m ³
2/ Gabinet lekarski	69 m ³
3/ Sala obserwacyjna	138 m ³
4/ Sala konsultacyjna	114 m ³
5/ Sala konsultacyjna dziecięca	38 m ³
6/ Sala resuscytacyjna	128 m ³
7/ Kier. Oddziału	59 m ³
8/ Gipsownia	62 m ³

Odprowadzenie skroplin, lokalizacja agregatów chłodniczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie instalacji chłodniczej w korytach? **Odp.** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. W związku z rozbieżnościami w załącznikach prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie klimatyzacji w systemie Multi Split czy VRF? **Odp.** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzeń równoważnych, innych producentów, niż : LG, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, Airwell, MDV ? **Odp.** Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że producent dysponuje na terenie UE serwisem, który zapewni obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną urządzeń.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5. Na stronie Zamawiającego brakuje dokumentacji rysunkowej pomieszczeń, w których mają być prowadzone prace związane z demontażem, montażem instalacji chłodniczej. Prosimy o udostępnienie. **Odp.** Wykaz pomieszczeń:

1/ Sala obserwacyjna: kubatura	54 m ³
2/ Gabinet lekarski	69 m ³
3/ Sala obserwacyjna	138 m ³
4/ Sala konsultacyjna	114 m ³
5/ Sala konsultacyjna dziecięca	38 m ³
6/ Sala resuscytacyjna	128 m ³
7/ Kier. Oddziału	59 m ³
8/ Gipsownia	62 m ³

6. W Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Klimatyzacji, brakuje wskazania minimalnych (podstawowych) parametrów takich jak moc chłodnicza poszczególnych klimatyzatorów. Prosimy. Prosimy o uzupełnienie. **Odp.** Moc chłodnicza poszczególnych klimatyzatorów winna być dobrana przez Wykonawcę adekwatnie do zaproponowanego przez niego rozwiązania technicznego, pozwalającego na utrzymanie temperatur w klimatyzowanych pomieszczeniach w zakresie żądanym przez Zamawiającego.

7. W związku z zapisami we wzorze umowy o wpisach do dziennika budowy o zakończeniu robót, umów ubezpieczeniowych, których to wpisów zgodnie z prawem budowlanym mogą dokonywać tylko uprawnione do tego osoby, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się o powyższe zamówienie oddelegowania do wykonania zamówienia osób posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. **Odp.** Zamawiający nie wymaga od Wykonawców ubiegających się o powyższe zamówienie oddelegowania do wykonania zamówienia osób posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

8. Czy pomieszczenia, w których mają być prowadzone prace są wyłączone z użytkowania na czas montażu? Jeśli nie, to czy jest możliwość prowadzenia prac montażowych w dni robocze w godzinach od 7 do 20. **Odp.** Wszelkie prace i ich terminy np. godziny prac, praca w dni robocze, ewentualne wyłączenie pomieszczenia z użytkowania w którym prowadzone będą prace Wykonawca winien uzgadniać z osobami zarządzającymi SOR.