

UWAGI:

1. Drenaż obsypać warstwą żwiru drenarskiego gr. 30cm
2. Rury kd układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.
3. Rury kd obsypać warstwą piasku gr. 30cm

OZNACZENIA:

- zakres projektu
- projektowane utwardzenie
- D2 - studnia drenarska Ø425 PE
- kanalizacja deszczowa projektowana z rur PVC
- kanalizacja deszczowa do likwidacji
- rura drenarska Ø75 PVC-U z filtrem z włókna kokosowego
- S...ist. - studnia istniejąca

P.P.I. - 58-304 Wałbrzych, ul.Ludowa 1c, tel. 74 6676747

INWESTOR	SPECJALISTYCZNY SZPITAL im.dra A.Sokołowskiego ul.Sokołowskiego 4; 58-309 Wałbrzych		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Przebudowa pomieszczeń patomorfologii w części dotyczącej posektury przy ul.Sokołowskiego 4; 58-309 Wałbrzych; dziłka nr 4/2; obr. Piaskowa Góra nr 130013 Projekt zagodpodarowania terenu		1: 500	JS-1
	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ arch.	mgr inż. arch. M.Głocka	10/DSOOK/2016	1.12.2021r.	
PROJEKTOWAŁ konstr.	mgr inż. T.Biernaczyk	72/DOŚ/03	1.12.2021r.	
PROJEKTOWAŁ instal.	mgr inż. M.Klonowska-Nieczypor	265/01/DUW	1.12.2021r.	