

Wałbrzych, dnia 21.02.2023 r.

DZPZ-530- Zp/7/TP/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa i montaż / włącznie z demontażem i utylizacją istniejącego / dźwigu szpitalnego Q - 1600 kg - 21 osób w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu / budynek E - zamówienie w ramach projektu pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” - Zp/7/TP/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Zważywszy na trudną sytuację polityczno-gospodarczą i problemy z łańcuchami dostaw, czy Zamawiający chce zagwarantować terminowość inwestycji przez wprowadzenie wymogu zastosowania newralgicznych podzespołów wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej? Wyższa jakość i dostęp do części zamiennych, również w tym przypadku gra istotną rolę. Sugerujemy wprowadzenie wymogu, aby np. sterownik dźwigu był wyprodukowany w Unii Europejskiej.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 2

Czy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatnie usługi konserwacji i pogotowia dźwigowego oraz zapewnić łączność GSM z Systemem Powiadamiania Ekip Ratowniczych? Jeśli tak to w jakim zakresie (należy określić czas reakcji na zgłoszenia, godziny wykonywania napraw itp.).

Odp. Nie, Zamawiający nie stawia takich wymogów.

Pytanie nr 3

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez zależne od producenta firmy konserwacyjne?

Czy nie dopuszcza się kodowania elektronicznego lub zabezpieczania mechanicznego dźwigu uniemożliwiającego serwis i wykonywanie zmian konfiguracyjnych przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

W rozdziale VI SWZ Zamawiający określa, aby zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpiło do 31 marca 2023 r. Chcielibyśmy poinformować, że wyznaczony czas na wykonanie zadania jest nierealny. Po podpisaniu umowy należy zweryfikować inwentaryzację i wykonać dokumentację techniczną – w trybie szybkim w ciągu 7 dni. Czas montażu dźwigu wynosi średnio 6 tygodni (42 dni) Po wykonaniu powyższych prac należy wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania na które inspektorzy mają ustawowo 30 dni (sumarycznie wychodzi 79 dni). W powyższej symulacji brak jest wykazanego czasu na produkcję i kompletację materiałów, który zazwyczaj zajmuje ok. 5-10 tygodni. Licząc nawet optymistyczny wariant, w którym Inspektor UDT przyjedzie do badania w trybie ekspresowym (zakładając 14 dni), wskazany termin zostanie przekroczony o ok. 3 dni (w naszej symulacji nadal brakuje czasu na produkcję i kompletację materiałów).

Pragniemy zaznaczyć, iż takie określenie terminu realizacji stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 7 ustawy PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu osób mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie – wprowadzony wymóg w sposób oczywisty utrudnia dostęp do przetargu Wykonawcom którzy nie wiedzieli wcześniej o planowanym postępowaniu i nie rozpoczęli odpowiednio wcześniej procesów wyszczególnionych powyżej. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do 120 dni od dnia podpisania Umowy.

Odp. Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 120 dni. Jednocześnie Zamawiający dokona zmiany SWZ oraz wydłuży termin składania ofert.

Pytanie nr 5

Zamawiający wyznaczył termin realizacji zadania do 31.03.2022, jest to dość krótki czas ponieważ produkcja dźwigu trwa około 8 tyg. Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji biorąc pod uwagę czas produkcji + demontaż, montaż i rejestrację dźwigu?

Odp. Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 120 dni. Jednocześnie Zamawiający dokona zmiany SWZ oraz wydłuży termin składania ofert.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**