

Wałbrzych, dnia 20.07.2023r.

DZPZ-530- Zp/53/TP/23

*Wykonawcy – wszyscy*

***Dotyczy: „Remont dachu budynku Centrum Radioterapii Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/53/TP/23***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

Jako doświadczony wykonawca hydroizolacji dachów płaskich przesyłamy formalną prośbę o dopuszczenie technologii wykonania dachów w postaci izolacji membraną PU WHITECHEM 450: MEMBRANA PU WHITECHEM 450 to jednoskładnikowy poliuretanowy materiał hydroizolacyjny na bazie rozpuszczalnika, odporny na promieniowanie UV, łatwy w nakładaniu i elastyczny. Po nałożeniu tworzy się wodoodporna membrana, która utwardza się dzięki zawartości wilgoci na powierzchni i w powietrzu i która może wygładzać nierówności i mostkować pęknięcia. Ta membrana hydroizolacyjna zachowuje swoje właściwości nawet w niskich temperaturach i nie zmienia elastyczności od -20 do +80 stopni Celsjusza.

W załączniku do wiadomości przesyłam wszystkie potrzebne do wydania opinii dokumenty formalne i proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem:**

- a) Wyprofilowania spadków w sposób umożliwiający swobodny spływ wody opadowej bez zastoisk do koryta ściekowego z całej połaci dachu
- b) Pogłębienia koryta z wyprofilowaniem spadków do przelewów po obu stronach koryta z ich obniżeniem do dna koryta

**Zatwierdził:**  
**Zastępca Dyrektora**  
**ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**  
**Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Małgorzata Kuczyńska  
nr telefonu: 74/6489941*