




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wałbrzych, 13.12.2017 r.

DZPZ-532- Zp/93/PN-77/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/93/PN-77/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy zmiany w stacji próżni i sprężarkowni są w zakresie postępowania przetargowego? Jeżeli tak, prosimy o wytyczne do zmian. Projekt powołuje się na odrębne opracowanie, proszę o zamieszczenie tego opracowania w dokumentacji.

Odpowiedź: Nie, na tym etapie realizacji.

Pytanie 2

W związku z projektowanym przeszkleniem frontowej ściany prosimy o podanie wytycznych co do fasady (rodzaj konstrukcji, rodzaj szyb). Proszę również o dodanie fasady w zestawieniu stolarki.

Odpowiedź: Przeszklenie fasadowe elewacji wykonać należy w rozwiązaniu systemowym fasad aluminiowych, szkłem bezpiecznym, trzy komorowym laminowanym VSG.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie czy należy uwzględnić montaż klimatyzacji zgodnie z załączonym przedmiarem prac czy zgodnie z opisem SIWZ. ?

Odpowiedź: Montaż klimatyzacji uwzględnić należy jak w przedmiarze, tylko dla pomieszczeń SOR i OIOM.

Zastępca Dyrektora
dz. Administracyjno-eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Staszka